

EX CARCERE DI SAN FRANCESCO - PARMA								
Maggio 2025_TABELLA DEI RAPPORTI AEROILLUMINANTI_PIANO TERRA								
LIVELLO	CORRIDOIO DI RIFERIMENTO	CODICE DEL LOCALE	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE DEL LOCALE (MQ.)	A - SUPERFICIE AEROILLUMINANTE RICHIESTA (1/8)	B - SUP. FINESTRATA ESISTENTE (MQ.)	C - SUP. FINESTRATA DI PROGETTO (MQ.)	DIFFERENZA (MQ.) (C-A)
Piano Terra	Corridoio 1	P1	Camera attrezzata	13.58	1.70	1.50	1.50	-0.20
Piano Terra	Corridoio 1	P2a	Bagno	5.41	0.68	1.48	1.48	0.80
Piano Terra	Corridoio 1	P2b	Bagno	6.45	0.81	0.00	0.00	-0.81
Piano Terra	Corridoio 1	P3	Camera attrezzata	12.39	1.55	1.45	1.45	-0.10
Piano Terra	Corridoio 1	P4	Camera attrezzata	12.35	1.54	1.48	1.48	-0.06
Piano Terra	Corridoio 1	P5a	Bagno	5.76	0.72	1.48	1.48	0.76
Piano Terra	Corridoio 1	P5b	Bagno	5.89	0.74	0.00	0.00	-0.74
Piano Terra	Corridoio 1	P6	Camera attrezzata	12.74	1.59	1.48	1.48	-0.11
Piano Terra	Corridoio 2	P7	Camera attrezzata	13.48	1.69	1.48	1.48	-0.21
Piano Terra	Corridoio 2	P8a	Bagno	5.77	0.72	1.48	1.48	0.76
Piano Terra	Corridoio 2	P8b	Bagno	6.22	0.78	0.00	0.00	-0.78
Piano Terra	Corridoio 2	P9	Camera attrezzata	12.53	1.57	1.48	1.48	-0.09
Piano Terra	Corridoio 2	P10	Camera attrezzata	12.43	1.55	1.48	1.48	-0.07
Piano Terra	Corridoio 2	P11a	Bagno	5.67	0.71	1.48	1.48	0.77
Piano Terra	Corridoio 2	P11b	Bagno	5.84	0.73	0.00	0.00	-0.73
Piano Terra	Corridoio 2	P12	Camera attrezzata	12.91	1.61	1.48	1.48	-0.13
Piano Terra	Corridoio 3	P13	Camera attrezzata	13.8	1.73	1.39	1.39	-0.34
Piano Terra	Corridoio 3	P13a	Bagno	5.62	0.70	1.51	1.51	0.81
Piano Terra	Corridoio 3	P13b	Bagno	6.26	0.78	0.00	0.00	-0.78
Piano Terra	Corridoio 3	P13A	Camera attrezzata	12.24	1.53	1.26	1.26	-0.27
Piano Terra	Corridoio 3	P14a	Bagno	5.79	0.72	1.53	1.53	0.81
Piano Terra	Corridoio 3	P14b	Bagno	6.47	0.81	0.00	0.00	-0.81
Piano Terra	Corridoio 3	P15	Camera attrezzata	12.2	1.53	1.50	1.50	-0.03
Piano Terra	Corridoio 4	P16	Camera attrezzata	12.64	1.58	1.38	1.38	-0.20
Piano Terra	Corridoio 4	P17a	Bagno	5.62	0.70	1.44	1.44	0.73
Piano Terra	Corridoio 4	P17b	Bagno	5.62	0.70	0.00	0.00	-0.70
Piano Terra	Corridoio 4	/	Camera attrezzata	12.58	1.57	1.51	1.51	-0.06
Piano Terra	Corridoio 4	P18	Camera attrezzata	12.22	1.53	1.51	1.51	-0.01
Piano Terra	Corridoio 4	P19a	Bagno	5.62	0.70	1.14	1.14	0.43
Piano Terra	Corridoio 4	P19b	Bagno	6.00	0.75	0.00	0.00	-0.75
Piano Terra	Corridoio 4	P19A	Camera attrezzata	14.22	1.78	1.55	1.55	-0.23
Piano Terra	Corridoio 5	P20	Camera attrezzata	13.34	1.67	1.34	1.34	-0.33
Piano Terra	Corridoio 5	P20a	Bagno	5.95	0.74	1.34	1.34	0.60
Piano Terra	Corridoio 5	P20b	Bagno	6.06	0.76	0.00	0.00	-0.76
Piano Terra	Corridoio 5	P21	Camera attrezzata	12.24	1.53	0.00	1.55	0.02
Piano Terra	Corridoio 5	P22a	Camera attrezzata	12.29	1.54	0.00	1.55	0.01
Piano Terra	Corridoio 5	P22b	Magazzino	8.59	1.07	0.00	0.00	-1.07
Piano Terra	Corridoio 5	P22c	Bagno	6.17	0.77	0.00	0.00	-0.77
Piano Terra	Corridoio 5	P22d	Bagno	5.27	0.66	0.00	1.55	0.89
Piano Terra	Corridoio 6	P23a	Camera attrezzata	13.63	1.70	1.51	1.51	-0.19
Piano Terra	Corridoio 6	P23b	Bagno	5.94	0.74	1.49	1.49	0.74
Piano Terra	Corridoio 6	P23c	Bagno	6.45	0.81	0.00	0.00	-0.81
Piano Terra	Corridoio 6	/	Camera attrezzata	12.64	1.58	1.50	1.50	-0.08
Piano Terra	Corridoio 6	P24	Camera attrezzata	12.25	1.53	1.50	1.50	-0.04
Piano Terra	Corridoio 6	P25a	Bagno	5.66	0.71	1.51	1.51	0.81
Piano Terra	Corridoio 6	P25b	Bagno	5.78	0.72	0.00	0.00	-0.72
Piano Terra	Corridoio 6	P26	Camera attrezzata	12.89	1.61	1.45	1.45	-0.16
Piano Terra	Corridoio 7	P27	Camera attrezzata	13.09	1.64	1.53	1.53	-0.11
Piano Terra	Corridoio 7	P28	Bagno	5.72	0.72	0.00	0.00	-0.72
Piano Terra	Corridoio 7	P28a	Bagno	5.90	0.74	0.00	0.00	-0.74
Piano Terra	Corridoio 7	P28b	Connettivo uffici	7.89	0.99	0.00	0.00	-0.99
Piano Terra	Corridoio 7	P29	Camera attrezzata	12.47	1.56	1.51	1.51	-0.05
Piano Terra	Corridoio 7	P30a	Ufficio portineria	12.52	1.57	1.53	1.53	-0.03
Piano Terra	Corridoio 7	P30c	Bagno	5.79	0.72	1.67	1.67	0.94
Piano Terra	Corridoio 7	P30d	Reception	12.74	1.59	1.75	1.46	-0.13
Piano Terra	Corridoio 8	P31	Camera attrezzata	12.56	1.57	0.00	1.46	-0.11
Piano Terra	Corridoio 8	/	Bagno	5.73	0.00	0.00	0.98	0.98
Piano Terra	Corridoio 8	P32	Cucina	6.44	0.81	1.46	1.46	0.66
Piano Terra	Corridoio 8	P33	Camera attrezzata	12.4	1.55	0.00	1.46	-0.09
Piano Terra	Corridoio 8	P34a	Bagno	5.72	0.72	1.46	1.46	0.75
Piano Terra	Corridoio 8	P34b	Bagno	5.86	0.73	0.00	0.00	-0.73
Piano Terra	Corridoio 8	P35	Camera attrezzata	12.87	1.61	1.46	1.46	-0.15

EX CARCERE DI SAN FRANCESCO - PARMA								
Maggio 2025_TABELLA DEI RAPPORTI AEROILLUMINANTI_PIANO PRIMO								
LIVELLO	CORRIDOIO DI RIFERIMENTO	CODICE DEL LOCALE	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE DEL LOCALE (MQ.)	A - SUPERFICIE AEROILLUMINANTE E RICHIESTA (1/8)	B - SUP. FINESTRATA ESISTENTE (MQ.)	C - SUP. FINESTRATA DI PROGETTO (MQ.)	DIFFERENZA (MQ.) (C-A)
Piano Primo	Corridoio 9	P36	Camera attrezzata	13	1.63	1.43	1.43	-0.20
Piano Primo	Corridoio 9	P37a	Bagno	5.73	0.72	1.55	1.55	0.83
Piano Primo	Corridoio 9	P37b	Bagno	5.88	0.74	0.00	0.00	-0.74
Piano Primo	Corridoio 9	P38	Camera attrezzata	12.33	1.54	1.55	1.55	0.01
Piano Primo	Corridoio 9	P39	Camera attrezzata	12.96	1.62	1.55	1.55	-0.07
Piano Primo	Corridoio 9	P40a	Bagno	5.76	0.72	1.55	1.55	0.83
Piano Primo	Corridoio 9	P40b	Bagno	5.89	0.74	0.00	0.00	-0.74
Piano Primo	Corridoio 9	P41	Camera attrezzata	12.73	1.59	1.55	1.55	-0.04
Piano Primo	Corridoio 10	P42	Camera attrezzata	12.9	1.61	1.53	1.53	-0.08
Piano Primo	Corridoio 10	P43a	Bagno	5.70	0.71	1.26	1.26	0.54
Piano Primo	Corridoio 10	P43b	Bagno	5.86	0.73	0.00	0.00	-0.73
Piano Primo	Corridoio 10	P44	Camera attrezzata	12.38	1.55	1.20	1.63	0.09
Piano Primo	Corridoio 10	P45	Camera attrezzata	12.43	1.55	1.55	1.55	-0.01
Piano Primo	Corridoio 10	P46a	Bagno	5.80	0.73	1.31	1.31	0.58
Piano Primo	Corridoio 10	P46b	Bagno	6.27	0.78	0.00	0.00	-0.78
Piano Primo	Corridoio 10	P47	Camera attrezzata	13.32	1.67	1.55	1.55	-0.12
Piano Primo	Corridoio 11	P48	Camera attrezzata	14.44	1.81	0.84	1.53	-0.27
Piano Primo	Corridoio 11	P48a	Bagno	5.85	0.73	1.55	1.55	0.82
Piano Primo	Corridoio 11	P48b	Bagno	6.03	0.75	0.00	0.00	-0.75
Piano Primo	Corridoio 11	P49	Camera attrezzata	12.24	1.53	1.55	1.55	0.02
Piano Primo	Corridoio 11	P50a	Bagno	5.62	0.70	1.55	1.55	0.85
Piano Primo	Corridoio 11	P50b	Bagno	6.22	0.78	0.00	0.00	-0.78
Piano Primo	Corridoio 11	P51	Camera attrezzata	12.33	1.54	1.55	1.55	0.01
Piano Primo	Corridoio 12	P52	Camera attrezzata	13.08	1.64	1.53	1.53	-0.11
Piano Primo	Corridoio 12	P53a	Bagno	5.62	0.70	1.26	1.26	0.56
Piano Primo	Corridoio 12	P53b	Bagno	6.07	0.76	0.00	0.00	-0.76
Piano Primo	Corridoio 12	/	Camera attrezzata	12.42	1.55	1.53	1.53	-0.02
Piano Primo	Corridoio 12	P54	Camera attrezzata	12.38	1.55	1.53	1.53	-0.02
Piano Primo	Corridoio 12	P55a	Bagno	5.61	0.70	1.53	1.53	0.83
Piano Primo	Corridoio 12	P55b	Bagno	5.79	0.72	0.00	0.00	-0.72
Piano Primo	Corridoio 12	P56	Camera attrezzata	12.85	1.61	1.53	1.53	-0.08
Piano Primo	Corridoio 13	P57	Camera attrezzata	12.92	1.62	1.53	1.53	-0.09
Piano Primo	Corridoio 13	P57a	Bagno	5.78	0.72	1.53	1.53	0.81
Piano Primo	Corridoio 13	P57b	Bagno	6.07	0.76	0.00	0.00	-0.76
Piano Primo	Corridoio 13	P58	Camera attrezzata	13.47	1.68	1.53	1.53	-0.15
Piano Primo	Corridoio 13	P58a	Bagno	5.96	0.75	1.53	1.53	0.79
Piano Primo	Corridoio 13	P58b	Bagno	6.37	0.80	0.00	0.00	-0.80
Piano Primo	Corridoio 13	P59a	Magazzino	8.59	1.07	1.55	1.55	0.47
Piano Primo	Corridoio 13	P59b	Camera attrezzata	12.29	1.54	1.13	1.45	-0.09
Piano Primo	Corridoio 14	P60a	Camera attrezzata	13.33	1.67	1.60	1.60	-0.07
Piano Primo	Corridoio 14	P60b	Bagno	6.14	0.77	1.53	1.53	0.76
Piano Primo	Corridoio 14	P60c	Bagno	6.65	0.83	0.00	0.00	-0.83
Piano Primo	Corridoio 14	/	Camera attrezzata	12.52	1.57	1.55	1.55	-0.02
Piano Primo	Corridoio 14	P61b	Camera attrezzata	12.37	1.55	1.24	1.46	-0.08
Piano Primo	Corridoio 14	P61a	Bagno	5.73	0.72	1.55	1.55	0.83
Piano Primo	Corridoio 14	P61c	Bagno	6.13	0.77	0.00	0.00	-0.77
Piano Primo	Corridoio 14	P61d	Camera attrezzata	12.96	1.62	1.55	1.55	-0.07
Piano Primo	Corridoio 15	P62a	Camera attrezzata	13.1	1.64	1.53	1.53	-0.11
Piano Primo	Corridoio 15	P62b	Bagno	5.71	0.71	1.53	1.53	0.82
Piano Primo	Corridoio 15	P62c	Bagno	6.01	0.75	0.00	0.00	-0.75
Piano Primo	Corridoio 15	P62d	Camera attrezzata	14.21	1.78	1.53	1.53	-0.25
Piano Primo	Corridoio 15	P63	Camera attrezzata	14.19	1.77	1.68	1.53	-0.24
Piano Primo	Corridoio 15	P63a	Bagno	6.11	0.76	0.00	0.00	-0.76
Piano Primo	Corridoio 15	P63b	Bagno	5.86	0.73	1.53	1.53	0.80
Piano Primo	Corridoio 15	P63c	Camera attrezzata	12.74	1.59	0.95	1.53	-0.06
Piano Primo	Corridoio 16	P64a	Camera attrezzata	12.35	1.54	1.57	1.57	0.02
Piano Primo	Corridoio 16	/	Cucina	6.02	0.75	1.57	1.57	0.82
Piano Primo	Corridoio 16	P64b	Bagno	5.71	0.71	0.00	0.00	-0.71
Piano Primo	Corridoio 16	P64c	Camera attrezzata	12.43	1.55	1.55	1.55	-0.01
Piano Primo	Corridoio 16	P64d	Bagno	5.94	0.74	1.51	1.51	0.77
Piano Primo	Corridoio 16	P64e	Bagno	6.08	0.76	0.00	0.00	-0.76
Piano Primo	Corridoio 16	P64f	Camera attrezzata	14.29	1.79	1.51	1.51	-0.27

EX CARCERE DI SAN FRANCESCO - PARMA								
Maggio 2025_TABELLA DEI RAPPORTI AEROILLUMINANTI_PIANO SECONDO								
LIVELLO	CORRIDOIO DI RIFERIMENTO	CODICE DEL LOCALE	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE DEL LOCALE (MQ.)	A - SUPERFICIE AEROILLUMINANTE RICHIESTA (1/8)	B - SUP. FINESTRATA ESISTENTE (MQ.)	C - SUP. FINESTRATA DI PROGETTO (MQ.)	DIFFERENZA (MQ.) (C-A)
Piano Secondo	Corridoio 17	P65	Camera attrezzata	12.97	1.62	1.45	1.28	-0.34
Piano Secondo	Corridoio 17	P66a	Bagno	5.71	0.71	1.45	1.28	0.57
Piano Secondo	Corridoio 17	P66b	Bagno	5.83	0.73	0.00	0.00	-0.73
Piano Secondo	Corridoio 17	P67	Camera attrezzata	12.39	1.55	1.45	1.28	-0.26
Piano Secondo	Corridoio 17	P68	Camera attrezzata	12.39	1.55	1.45	1.28	-0.26
Piano Secondo	Corridoio 17	P69a	Bagno	5.90	0.74	1.45	1.28	0.55
Piano Secondo	Corridoio 17	P69b	Bagno	6.34	0.79	0.00	0.00	-0.79
Piano Secondo	Corridoio 17	P70	Camera attrezzata	13.41	1.68	1.45	1.28	-0.39
Piano Secondo	Corridoio 18	P71	Camera attrezzata	13.3	1.66	1.42	1.28	-0.38
Piano Secondo	Corridoio 18	P72a	Bagno	5.68	0.71	1.45	1.28	0.57
Piano Secondo	Corridoio 18	P72b	Bagno	5.84	0.73	0.00	0.00	-0.73
Piano Secondo	Corridoio 18	P73	Camera attrezzata	12.7	1.59	1.45	1.28	-0.30
Piano Secondo	Corridoio 18	P74	Camera attrezzata	13.27	1.66	1.45	1.28	-0.37
Piano Secondo	Corridoio 18	P75a	Bagno	5.67	0.71	1.45	1.28	0.58
Piano Secondo	Corridoio 18	P75b	Bagno	5.84	0.73	0.00	0.00	-0.73
Piano Secondo	Corridoio 18	P76	Camera attrezzata	12.96	1.62	1.45	1.28	-0.34
Piano Secondo	Corridoio 19	P77	Camera attrezzata	12.86	1.61	1.46	1.28	-0.32
Piano Secondo	Corridoio 19	P77a	Bagno	5.53	0.69	1.28	1.28	0.59
Piano Secondo	Corridoio 19	P77b	Bagno	6.03	0.76	0.00	0.00	-0.75
Piano Secondo	Corridoio 19	P78	Camera attrezzata	12.81	1.60	1.04	1.26	-0.35
Piano Secondo	Corridoio 19	P79a	Bagno	5.94	0.74	1.49	1.28	0.54
Piano Secondo	Corridoio 19	P79b	Bagno	6.44	0.81	0.00	0.00	-0.81
Piano Secondo	Corridoio 19	P79c	Camera attrezzata	13.43	1.68	1.28	1.28	-0.39
Piano Secondo	Corridoio 20	P80a	Camera attrezzata	13.04	1.63	1.28	1.28	-0.35
Piano Secondo	Corridoio 20	P80b	Bagno	5.43	0.68	1.26	1.26	0.58
Piano Secondo	Corridoio 20	P80c	Bagno	5.96	0.75	0.00	0.00	-0.75
Piano Secondo	Corridoio 20	P81a	Camera attrezzata	12.61	1.58	1.26	1.26	-0.32
Piano Secondo	Corridoio 20	P81b	Camera attrezzata	12.16	1.52	1.26	1.26	-0.26
Piano Secondo	Corridoio 20	P82a	Bagno	5.80	0.73	1.24	1.24	0.52
Piano Secondo	Corridoio 20	P82b	Bagno	6.29	0.79	0.00	0.00	-0.79
Piano Secondo	Corridoio 20	P82c	Camera attrezzata	12.78	1.49	1.17	1.17	-0.69
Piano Secondo	Corridoio 21	P83a	Camera attrezzata	12.78	1.60	1.24	1.24	-0.36
Piano Secondo	Corridoio 21	P83b	Bagno	5.86	0.73	1.24	1.24	0.51
Piano Secondo	Corridoio 21	P83c	Bagno	6.03	0.75	0.00	0.00	-0.75
Piano Secondo	Corridoio 21	P84	Camera attrezzata	13.64	1.71	1.24	1.24	-0.46
Piano Secondo	Corridoio 21	P85a	Bagno	5.96	0.75	1.24	1.24	0.50
Piano Secondo	Corridoio 21	P85b	Bagno	6.45	0.81	0.00	0.00	-0.81
Piano Secondo	Corridoio 21	P85c	Camera attrezzata	14.07	1.76	1.24	1.24	-0.52
Piano Secondo	Corridoio 21	P85d	Magazzino	9.01	1.13	1.24	1.24	0.11
Piano Secondo	Corridoio 22	P86a	Camera attrezzata	13.27	1.66	1.27	1.27	-0.39
Piano Secondo	Corridoio 22	P86b	Bagno	5.63	0.70	1.11	1.11	0.41
Piano Secondo	Corridoio 22	P86c	Bagno	5.91	0.74	0.00	0.00	-0.74
Piano Secondo	Corridoio 22	/	Camera attrezzata	12.39	1.55	1.18	1.18	-0.37
Piano Secondo	Corridoio 22	P87	Camera attrezzata	12.45	1.56	1.18	1.18	-0.37
Piano Secondo	Corridoio 22	P88a	Bagno	5.89	0.74	1.20	1.20	0.46
Piano Secondo	Corridoio 22	P88b	Bagno	6.04	0.76	0.00	0.00	-0.76
Piano Secondo	Corridoio 22	P88c	Camera attrezzata	12.71	1.59	1.21	1.21	-0.38
Piano Secondo	Corridoio 23	P89	Camera attrezzata	13.1	1.64	1.45	1.28	-0.35
Piano Secondo	Corridoio 23	P90a	Bagno	5.71	0.71	1.45	1.28	0.57
Piano Secondo	Corridoio 23	P90b	Bagno	5.90	0.74	0.00	0.00	-0.74
Piano Secondo	Corridoio 23	P91	Camera attrezzata	12.48	1.56	1.45	1.28	-0.28
Piano Secondo	Corridoio 23	P92	Camera attrezzata	12.35	1.54	1.45	1.28	-0.26
Piano Secondo	Corridoio 23	P93a	Bagno	7.05	0.88	0.00	0.00	-0.88
Piano Secondo	Corridoio 23	P93b	Bagno	5.98	0.75	1.45	1.28	0.54
Piano Secondo	Corridoio 23	P93c	Camera attrezzata	12.74	1.59	1.37	1.28	-0.31
Piano Secondo	Corridoio 24	P94	Camera attrezzata	12.3	1.54	1.42	1.20	-0.33
Piano Secondo	Corridoio 24	/	Cucina	6.02	0.75	1.42	1.28	0.53
Piano Secondo	Corridoio 24	P95	Bagno	5.87	0.73	0.00	0.00	-0.73
Piano Secondo	Corridoio 24	P96a	Camera attrezzata	12.88	1.61	1.28	1.28	-0.33
Piano Secondo	Corridoio 24	P96b	Bagno	5.63	0.70	1.28	1.28	0.58
Piano Secondo	Corridoio 24	P96c	Bagno	6.09	0.76	0.00	0.00	-0.76
Piano Secondo	Corridoio 24	P97	Camera attrezzata	12.89	1.61	1.45	1.28	-0.33